



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
**«ТЕХКРАНЭНЕРГО»**  
600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66, www.tke.ru

*Номер регистрации в реестре Ассоциации  
"ОПВО", СРО-№27 от 24.12.2009 г.*

*Заказчик: АО "Троица"*

*"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица".  
"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с  
установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в  
количестве 1 шт.) и РВС-3000 куб.м (в количестве 1 шт.)  
слива /налива нефтепродуктов железнодорожных и  
автомобильных цистерн (II очередь )*

### *ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

*Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, перечень  
инженерно-технических мероприятий, содержание  
технологических решений"*

*Подраздел 1 "Система электроснабжения"*

*Том 5*

*050-19-ИОС 5.1*



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**«ТЕХКРАНЭНЕРГО»**

600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66, www.tke.ru

*Номер регистрации в реестре Ассоциации  
"ОПВО", СРО-№27 от 24.12.2009 г.*

*Заказчик: АО "Троица"*

*"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица".  
"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с  
установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в  
количестве 1 шт.) и РВС-3000 куб.м (в количестве 1 шт.)  
слива /налива нефтепродуктов железнодорожных и  
автомобильных цистерн (II очередь)*

### *ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

*Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, перечень  
инженерно-технических мероприятий, содержание  
технологических решений"*

*Подраздел 1 "Система электроснабжения"*

*Том 5*

*050-19-ИОС5.1*

*шифр: 050-19-ИОС5.1  
договор: ЗАО-2018/1610*

*Главный инженер проекта*

*В.О. Анисимов*

*П-086335  
28.09.2018*

*2020*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

A4

# Состав проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	050 - 19 - ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	050 - 19 - ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	050 - 19 - АР	Раздел 3. Архитектурные решения.	
4	050 - 19 - КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	
5	050 - 19 - ИОС 5.1	Подраздел 1. Система электроснабжения.	
6	050 - 19 - ИОС 5.2	Подраздел 2. Система водоснабжения.	
7	050 - 19 - ИОС 5.3	Подраздел 3. Система водоотведения.	
8	050 - 19 - ИОС 5.4	Подраздел 4. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети..	
9	050 - 19 - ИОС 5.5	Подраздел 5. Сети связи.	
10	050 - 19 - ИОС 5.6	Подраздел 6. Система газоснабжения.	не разраб.
11	050 - 19 - ИОС 5.7	Подраздел 7. Технологические решения.	
12	050 - 19 - ИОС 5.8	Подраздел 8. Автоматизация комплексная.	
13	050 - 19 - ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства.	
14	050 - 19 - ПОД	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"	не разраб.
15	050 - 19- ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
16	050 - 19- ПБ	Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	
17	050 - 19 - ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	не разраб.
18	050 - 19 - ЗЗ	Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
19	050 - 19 - СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	не разраб.
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным законом.	
20	050 - 19 - ГОЧС	Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	не разраб.

050— 19 — СП

Изм. Кол. уч. Лист? док. Погрн. Дата

Разраб. Сухарикова

Н. контр. Анисимов  
ГИП Анисимов

Состав проекта

Стадия Лист Листов  
П 1 1

АО НПО "Техкранэнерго"






## Текстовая часть

*Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования*

Главный инженер проекта



В.О. Анисимов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
							050-19- ИОС 5.1		
	Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
	Разработал	Быченков				09.20			
	Н.контр.	Анисимов				09.20			
	ГИП	Анисимов				09.20			
				</					

### 1. Общая часть

Проект технического перевооружения нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1шт.) и РВС-3000 куб.м (в количестве 1шт.) слива/налива нефтепродуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II очередь), расположенного по адресу: АО "Троица", 164500, г.Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18, разработан на основании договора ЗАО-2018/1610 и технического задания, выданного заказчиком.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями:

- ПУЭ - "Правила устройства электроустановок" 7-е изд.;
- Постановление №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)";
- Приказ №559 - "Правила безопасности химически опасных производственных объектов";
- Приказ №96 - "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".

Проектом предусматривается:

- подключение вновь устанавливаемого технологического оборудования;
- насосы и мешалки;
- заземление и молниезащита вновь устанавливаемого оборудования.

а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования:

Точками подключения являются существующие РУ -0,4 кВ электропитовой и ТП-194. Учет электроэнергии существующий, осуществляется на ТП-194 (информация об узлах учета в приложении).

Для питания силового электрооборудования предусмотрена прокладка кабельных линий до оборудования. Система заземления - TN-C-S.

б) обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются):

Электроснабжение осуществляется по радиальной схеме. Учет электроэнергии существующий, осуществляется на ТП-194 (информация об узлах учета в приложении).

в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности:

В проекте потребителями электроэнергии является:

- технологическое оборудование;
- вент. оборудование;
- кабели обогрева трубопроводов.

Электроприемники	$P_u$ , кВт	$P_p$ , кВт
Технологическое оборудование	526,0	447,0
Вент. оборудование	37,5	37,5
Кабели обогрева	11,1	9,5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<i>В проекте потребителями электроэнергии является :</i> <i>- технологическое оборудование ;</i> <i>- вент. оборудование ;</i> <i>- кабели обогрева трубопроводов .</i>																					
			<table><thead><tr><th colspan="2">Электроприемники</th><th><i>P<sub>y</sub> , кВт</i></th><th><i>P<sub>p</sub> , кВт</i></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Технологическое оборудование</td><td>526,0</td><td>447,0</td></tr><tr><td colspan="2">Вент. оборудование</td><td>37,5</td><td>37,5</td></tr><tr><td colspan="2">Кабели обогрева</td><td>11,1</td><td>9,5</td></tr></tbody></table>			Электроприемники		<i>P<sub>y</sub> , кВт</i>	<i>P<sub>p</sub> , кВт</i>	Технологическое оборудование		526,0	447,0	Вент. оборудование		37,5	37,5	Кабели обогрева		11,1	9,5			
Электроприемники		<i>P<sub>y</sub> , кВт</i>	<i>P<sub>p</sub> , кВт</i>																					
Технологическое оборудование		526,0	447,0																					
Вент. оборудование		37,5	37,5																					
Кабели обогрева		11,1	9,5																					

г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии :

Потребители электроэнергии относятся ко II категории по степени надежности электроснабжения, аварийная вентиляция в насосной к I категории. Обеспечение требуемыми категориями по степени надежности электроснабжения выполняется силами Заказчика. Согласно ГОСТ 29322-2014, уровень напряжения ~400/230 В +/-10%. Потери в питающих линиях в пределах 4...6%.

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах :

Не требуется.

е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения :

Компенсация реактивной мощности существующая выполняется на ТП-194, в данном проекте не рассматривается.

ж) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности устройствам, технологиям и материалам, используемых в системе электроснабжения, позволяющих исключить не рациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование :

Кабели выбраны с медными жилами, сечения кабелей рассчитаны по допустимым потерям напряжения. Кабельные трассы прокладываются по кратчайшим расстояниям.

ж-1) описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов :

Согласно предоставленным данным от заказчика - перечень средств измерения и места их установки :

1. РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2 - Меркурий 230 АМ-03 (6), ТТ 100/5;
2. РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2 - ЦЭ 6803 В /1 1Т 220 В 1-7,5 А 3 ф. 4 пр. М6 Р 32 (5), ТТ 300/5 А;
3. РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2 - Меркурий 230 АМ-03 (6), ТТ 400/5;
4. РУ-0,4 кВ ТП-194, ф.КППГ-5 - Меркурий 230 АМ-03 (6), ТТ 400/5;
5. РУ-0,4 кВ ТП-194, ЩУ - ЦЭ 6803 В /1 1Т 220 В 1-7,5 А 3 ф. 4 пр. М6 Р 32 (5), ТТ 300/5.

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов :

Не требуется.

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства -для объектов производственного назначения:

Не требуется.

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите :

Защитное заземление каждого токоприемника выполнить с использованием заземляющего проводника кабеля с соответствующей расцветкой и маркировкой. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" и "Правилами устройства электроустановок". Выполнить основную систему уравнивания потенциалов. Все соединения выполнить на болтах или сваркой, с принятием мер против ослабления контакта и коррозии соединяемых узлов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<u>7) решение по организации наладки и ремонтных работ по объектам производственного назначения:</u> <i>Не требуется.</i>																											
			<u>к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите:</u> <i>Защитное заземление каждого токоприемника выполнить с использованием заземляющего проводника кабеля с соответствующей расцветкой и маркировкой. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства". Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" и "Правилами устройства электроустановок". Выполнить основную систему уравнивания потенциалов. Все соединения выполнить на болтах или сваркой, с принятием мер против ослабления контакта и коррозии соединяемых узлов.</i>																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">050-19- ИОС 5.1</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Изм</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>															050-19- ИОС 5.1		Лист							3	Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
						050-19- ИОС 5.1		Лист																						
								3																						
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата																									

Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009. В многожильных кабелях, не имеющих соответствующей ПУЭ расцветки жил, при монтаже на концах линии (в местах подключений) по всему диаметру изоляции жил нанести цветные метки не менее 5 см. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначить буквой N и голубым цветом. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета.

В соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 нефтебаза и ж/д эстакада относятся к специальным объектам, представляющих опасность для непосредственного окружения. Уровень защиты - III. Категория защиты от ПУМ (прямых ударов молнии) - 0,9.

На территории установлены существующие молниеприемники заводского исполнения высотой 25 м каждый. Зона защиты молниеприемников на уровне земли указана на плане.

В качестве молниеприемников насосной, ж/д эстакады (при нижнем закрытом сливе) и вновь устанавливаемых резервуаров выступает металлический каркас при толщине металла более 4 мм. Заземляющее устройство на молниеприемники выполняются из стали угловой равнополочной 50х50х5 мм L=3 м. Все вновь устанавливаемое оборудование присоединить сталью полосовой 40х5 мм к существующему заземляющему устройству электропитовой. Ж/д эстакаду и вертикальные резервуары присоединить к заземляющему устройству не менее, чем в двух местах. Предусмотреть объединение заземлителей защиты от прямых ударов молнии, защитного заземления электрооборудования и заземлителя защиты от электростатической индукции.

Защита от статического электричества должна выполняться в соответствии с требованиями правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах ж/д эстакады должна быть присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух точках. Металлические кожухи термоизоляции трубопроводов в пределах сливной эстакады должны обеспечивать непрерывность электрической цепи и быть заземлены через каждые 40-50 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным трубопроводам, на которых они смонтированы.

л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства:

Распределительные сети выполнены кабелем ВВГнг (А)-LS с медными жилами в ПВХ изоляции и кабелем ВВГЭнг (А)-LS с медными жилами в ПВХ изоляции в экране для питания после частотного привода.

Светильники наружного освещения на молниеприемниках №1 и №2 существующие, выбраны марки: L-Lego 500 с LED источниками света 500 Вт.

м) описание системы рабочего и аварийного освещения:

Не требуется.

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии:

Не требуется.

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии:

Не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>после частотного привода .</p> <p>Светильники наружного освещения на молниеприемниках №1 и №2 существующие , выбраны марки : L-Lego 500 с LED источниками света 500 Вт.</p> <p><u>м) описание системы рабочего и аварийного освещения :</u></p> <p>Не требуется .</p> <p><u>н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии :</u></p> <p>Не требуется .</p> <p><u>о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии :</u></p> <p>Не требуется .</p>								
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	050-19- ИОС 5.1		Лист
											4

о 1) перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование;

В перечень энергопринимающих устройств аварийной брони входят устройства противоаварийной автоматики:


- щит ЩУЗ 1 (задвижки с электроприводом);
- щит Щвент (аварийная вентиляция).

## 2. Защитные меры электробезопасности




Для обеспечения безопасности людей проектной документацией предусмотрены виды защит, требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для электроустановок зданий. Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20. Предотвращение поражения людей электрическим током при косвенных прикосновениях выполняется автоматическим отключением поврежденного участка сети аппаратами защиты от сверхтоков в сочетании с системой TN-C-S. Сечения кабелей рассчитаны по длительному допустимому току, проверены по допустимым потерям напряжения. Проходы кабелей через капитальные стены выполняются в отрезках стальных труб по ГОСТ 3262-75\*, в которых кабели уплотняются легкоудаляемой массой из негорючих материалов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	050-19- ИОС 5.1			5

План насосной на отм. 0,000



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

050-19- ИОС 5.1					
АО "Троица ", 164500, г.Северодвинск , Архангельская область , проезд Чапный , 18					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Бяченко				09.20
Н. контр.	Анусимов				09.20
ГИП	Анусимов				09.20
План распределительной сети насосной				АО НПО "Техтранэнерго "	

## Данные питающей сети


Маркировка –расчетная нагрузка, кВт –коэффициент мощности расчетный ток, А –длина участка сети, м		Потери напряжения , %- марка, сечение проводника –способ прокладки		<div>РУ –0,4 кВ сущ. в электрощитовой</div> <div><math>P_y=211,0 \text{ кВт}</math></div> <div><math>P_p=180,0 \text{ кВт}</math></div> <div><math>I_p=322,0 \text{ А}</math></div> <div><math>K_c=0,85</math></div> <div><math>\cos Y=0,85</math></div>							
Распределительный пункт		Аппарат на вводе I ном., А расцепитель, А									
Аппарат отходящей линии		Обозначение, тип, напряжение Pp, кВт , Ip, А									
Маркировка –расчетная нагрузка, кВт –коэффициент мощности расчетный ток, А –длина участка сети, м		Момент нагрузки, кВт Потери напряжения , %- марка, сечение проводника –способ прокладки									
<div>Электроприемник</div> <div>Условное обозначение</div> <div>Обозначение на плане</div> <div>тип</div> <div>Номинальная мощность, кВт</div> <div>Ток, А</div> <div>Номинал, расчетн.</div> <div>Пусковой</div>											
		Н 6		Н 7		М 1		М 2		М 2.1	
		90,0		55,0		22,0		22,0		22,0	
		160,0		100,0		42,0		42,0		42,0	
Наименование механизма и номер по технологической части		Насос Н 6		Насос Н 7		Мешалка М 1		Мешалка М 2		Мешалка М 2.1	

Взам. инв. №	Наименование механизма и номер по техноло- гической части						Насос Н6	Насос Н7	Мешалка М1	Мешалка М2	Мешалка М2.1	
Подп. и дата							050-19- ИОС 5.1					
							АО "Троица ", 164500, г.Северодвинск , Архангельская область , проезд Чаячий , 18					
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
	Разработал	Быченков				09.20	Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1шт.) и РВС-3000 куб.м (в количестве 1шт.) слива /налива нефтепродуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II очередь)					
Инв. № подл.	Н.контр.	Анисимов			09.20	Схема электрическая принципиальная распределительной сети РУ -0,4 кВ						
	ГИП	Анисимов			09.20							
							Стадия	Лист	Листов	АО НПО "Техкранэнерго "		
						П	2					

## Данные питающей сети

Электроприемник	Условное обозначение	
	Обозначение на плане	
	тип	
	Номинальная мощность, кВт	
	Ток, А	Номинал, расчетн.
		Пусковой
Наименование механизма и номер по технологической части		
Маркировка –расчетная нагрузка, кВт –коэффициент мощности расчетный ток, А –длина участка сети, м	Аппарат отходящей линии	Тип I ном., А расцепитель, А
Маркировка –расчетная нагрузка, кВт –коэффициент мощности расчетный ток, А –длина участка сети, м	Момент нагрузки, кВт Потеря напряжения, %– марка, сечение проводника –способ прокладки	
Распределительный пункт	Обозначение, тип, напряжение Pp, кВт, Ip, А	Аппарат на вводе I ном., А расцепитель, А
Маркировка –расчетная нагрузка, кВт –коэффициент мощности расчетный ток, А –длина участка сети, м	Потеря напряжения, %– марка, сечение проводника –способ прокладки	

ТП –194 РУ –0,4 кВ  
 $P_y = 315,0$  кВт  
 $P_p = 315,0$  кВт  
 $I_p = 570,0$  А  
 $K_c = 1,0$   
 $\cos \varphi = 0,85$



3 ВВГнг (А) LS 5 x 185 мм²  
 открито  
 ПЧ  
 315 кВт  
 НВ-Н1-3 ВВГнг (А) LS 4 x 185 мм²  
 открито  
 М

НВ

315,0

570,0

Насос НВ

## Примечание:

1. ПЧ установить в электрощитовой.

050-19- ИОС 5.1

АО "Троица", 164500, г.Северодвинск,  
 Архангельская область, проезд Чаячий, 18

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Быченков				09.20
Н.контр.	Анисимов				09.20
ГИП	Анисимов				09.20


Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица".  
 Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой  
 промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1 шт.) и РВС-3000  
 куб.м (в количестве 1 шт.) слива /налива нефтепродуктов  
 железнодорожных и автомобильных цистерн (II очередь)

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Схема электрическая принципиальная  
 распределительной сети ТП –194 РУ –0,4 кВ


АО НПО "Техкранэнерго"






**Конурова**



[illegible]



Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Электроприемник

Условно обозначение

Обозначение на плане

мл

Номинальная мощность, кВт

Ток, А

Нокин, расчетн.

Пусковой

Наименование механизма и номер по техноло- гической части

Эл. прибор HV12

Эл. прибор HV13

Эл. прибор HV14

Эл. прибор HV15

Эл. прибор HV16

Эл. прибор HV17

Эл. прибор HV18

Эл. прибор HV19

Эл. прибор HV20

Эл. прибор HV21

Эл. прибор HV22

Эл. прибор HV23

Эл. прибор HV24

Эл. прибор HV25

Эл. прибор HV26

Маркировка –расчетная нагрузка, кВт  
–коэффициент мощности  
расчетный ток, А –длина участка сети, м

Момент нагрузки, кВт  
Потеря напряжения, %- марка, сечение проводника –способ прокладки

Аппарат отходящей линии

Тип I ном, А  
расчетн- мель, А

Распределительный пункт

Обозначение, тип, напряжение  
Pp, кВт, Ip, А

Маркировка –расчетная нагрузка, кВт  
–коэффициент мощности  
расчетный ток, А –длина участка сети, м

Потеря напряжения, %- марка, сечение проводника –способ прокладки

Данные питающей сети

ЩУЗ 1  
Pu = 11,5 кВт  
Pr = 10,0 кВт  
Ip = 18,0 А  
Kс = 0,85  
cos γ = 0,85

РЭ-0,4 кВ  
сущ.

ЩУЗ 1- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 4 мм<sup>2</sup> открыто

ВА 4,7-100  
I = 25 А

L1, L2, L3

PE

HV12- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV13- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV14- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV15- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV16- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV17- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV18- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV19- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV20- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV21- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV22- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV23- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV24- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV25- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

HV26- Н1- ВВГнг (А)-LS 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
открыто

Автоматическое управление см. раздел АТХ

QF1 10А

QF2 10А

QF3 10А

QF4 10А

QF5 10А

QF6 10А

QF7 10А

QF8 10А

QF9 10А

QF10 10А

QF11 10А

QF12 10А

QF13 10А

QF14 10А

QF15 10А

Изм. Кол. уч. лист № док. Подр. Дата

Разработал Быченков 09.20

Техническое проектирование нефтегаз. АО "Троица" с использованием геоинформационных технологий (ГИС) и ГИС-3000 кбд. м (в количестве 1 шт.) /сбд/ /наблюдение нефтепродуктов железобетонных и автомобильных цистерн (в очередь.)

Н. контр. Анухимов 09.20

Схема электрическая принципиальная распределительной сети ЩУЗ 1

АО "Троица", 164500, г.Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаичий, 18


Статья Лист Листов

П 7


АО НПО "Техранэнерго"

Копировал АЗ





План насосной на опп. 0,000



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]



*Прилагаемые документы*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



## Технические условия

№ 06-194/002

09.06.2020 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **ТП-194.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **ТП-194 (увеличение максимальной мощности для присоединения АО «Троица» (Нефтебаза), Архангельская область, г.Северодвинск, проезд Чаячий, д.18.**
3. Запрашиваемая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет **ТП-194 526кВт.**
4. Суммарная мощность существующих энергопринимающих устройств обеспечена, согласно договора № 15-000638 от 01.10.2018г. поставщиком услуг ООО «ТГК-2 Энергосбыт» в размере установленной мощности **790кВт.**
5. Категория надежности **Третья.**
6. Планируемый год ввода в эксплуатацию **2022 г.**
7. **АО «Троица» осуществляет:**  
Усиление существующей электрической сети не требуется.
8. **Заявитель осуществляет:**
9. Мероприятия по проектированию и строительству схемы приема мощности.
10. Требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты и автоматики.
11. Выполнить требования действующих НТД.
12. Контроль и поддержание качества электроэнергии. Требования по компенсации реактивной мощности.
13. Определить проектом допустимые отклонения напряжения в контрольных точках с учетом потерь напряжения в собственных сетях Заявителя в режимах максимальных и минимальных нагрузок.
14. Учет, контроль качества электрической энергии.
15. Точки учета электрической энергии определить проектом.
16. Предусмотреть возможность дистанционного снятия показаний приборов учета с использованием внешнего GSM-модемом.
17. Проект электроснабжения объекта согласовать с АО «Троица».
18. Срок действия данных технических условий составляет **-2 года.**

  
(подпись)  
**Генеральный директор АО «Троица» Накозин Р.Н.**  
(должность, фамилия, имя, отчество)

09.06.2020г.

**Перечень средств измерения и мест их установки с указанием точки поставки, категории надежности и с разбивкой по группам присоединения к соответствующей сетевой организации.**

Покупатель: АО "Троица"

№ п/п	Наименование объекта электропотребления. Местонахождение э.установки (адрес)	Точка поставки - граница раздела балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности между:	Наименование э.установки, к которой подключен объект. Уровень напряжения центра питания.	Место установки расчетного учета	Тип и № расчетного э.счетчика, № измеряемого параметра	Трансформаторы тока, напряжения	Расчетный коэффициент	Потери х.х. трансформатора, кВт.ч., ежемесячно	Потери КЗ, ЛЭП, %	Максимальная мощность, кВт	Часы работы в сутки	Тариф - категория потребителя с учетом мощности	Категория надежности
Наименование сетевой организации : ПАО МРСК Северо-Запада													
1	Производственная база АО Троица пр. Чайный, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 18	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 согласно акта № 01/38 от 10.05.2001	в РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2	ТП-194 РУ-0,4 кВ	Меркурий 230 АМ-03 (6) №03701931	100/5	20			330		Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	3
2	Нефтебаза ввод 1 АО Троица, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 18	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 согласно акта № 08/108 от 19.12.2008	в РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2	ЩУ на ТП-194	ЦЭ 6803В/1 IT 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Р32 (5) №085158040589 2319	300/5	60			130		Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	2
3	площадка нефтебазы АО Троица пр. Чайный 18, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 18	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 на контактных соединениях кабельных наконечников в сторону 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих на площадку нефтебазы согласно акта № 15-000005А-ОМ/18 от 09.01.2018	в РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2	ф.КППГ-10 ТП-194	Меркурий 230 АМ-03 (6) №28745060	400/5	80			25		Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	3
4	площадка нефтебазы АО Троица пр. Чайный 18, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 18	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 на контактных соединениях кабельных наконечников в сторону 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих на площадку нефтебазы согласно акта № 15-000005А-ОМ/18 от 09.01.2018	в РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2	ф.КППГ-5 ТП-194	Меркурий 230 АМ-03 (6) №30561746	400/5	80			25		Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	3
5	Нефтебаза ввод 2 АО Троица, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 18	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 согласно акта № 08/108 от 19.12.2008	в РУ-0,4 кВ ТП-194, СН-2	ЩУ на ТП-194	ЦЭ 6803В/1 IT 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Р32 (5) №058158030580 4818	300/5	60			130		Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	2



6	крытая автостанция АО Троица пр. Чайный, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 30	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ 1 сш ТП-194 на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ, отходящей к крытой автостанции согласно акта № 15-000006А-ОМ/18 от 09.01.2018	в РУ-0,4 кВ 1 сш ТП-194 на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ, отходящей к крытой автостанции, СН-2	ЩУ	Меркурий 230 ART-03 PQC(R)SIDN (6) №21744106	200/5	40	Эл = 0,5	100	Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	3
7	Производственная база АО Троица пр. Чайный, Архангельская обл, Северодвинск г, Чайный проезд, дом 30	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ, отходящей во ВРУ промышленной базы согласно акта № 15-000009А-ОМ/18 от 09.01.2018	в РУ-0,4 кВ ТП-194 на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ, отходящей во ВРУ промышленной базы, СН-2	ТП-194 РУ-0,4 кВ	Меркурий 230 ART-03 PQC(R)SIDN (4) №19090029	200/5	40		50	Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория	3

### Гарантирующий поставщик

уполномоченный представитель  
Ширяева О.А.  
20 г.

### Покупатель

Генеральный директор АО "Троица"

Найда А.Б.  
20 г.



**Перечень средств измерения и мест их установки с указанием точки поставки, категории надежности и с разбивкой по группам присоединения к соответствующей сетевой организации.**  
**Покупатель: АО "Троица"**

№ п/п	Наименование объекта электропотребления. Местонахождение эл.установки (адрес)	Точка поставки - граница раздела балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности между:	Наименование эл.установки, к которой подключен объект. Уровень напряжения центра питания.	Место установки расчетного учета	Тип и № расчетного эл.счетчика, № измеряемого параметра	Трансформаторы тока, напряжения	Расчетный коэффициент нт	Потери х.х. трансформатора, кВт.ч, смешанч	Потери КЗ, ЛЭП, %	Максимальная мощность, кВт	Часы работы в сутки	Тариф - категория потребителя с учетом мощности	Категория надежности сети
-------	---	---	---	----------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	--	-------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------

**Наименование сетевой организации : ПАО МРСК Северо-Запада**

С 01.08.2019 по нижеуказанному объекту в связи с заменой электросчетчика № 03701931 (конечные показания=13129,4) Кр=20 расчеты производить по вновь установленному прибору учета:


1.	Производственная база Архангельская обл. Северодвинск г. Чацкий проезд, 18	Сетевой организацией и Покупателем, в РУ-0,4 кВ ТП-194 согласно акта № 01/38 от 10.05.2001	РУ-0,4 кВ ТП-194, СН2	РУ-0,4 кВ ТП-194	Меркурий 230 АМ-03 (6) № 37886004 начальные показания 00004,0 (г.п. 2019/2)	100/5 (тип Т-0,66; № 187504, 187405, 187498; г.п. 2017/4)	20	0	0	330	24	Прочие потребители (по договору купли-продажи) до 670 кВт, СН2, 1 ценовая категория, НДС 20	3
----	--	--	-----------------------	------------------	---	---	----	---	---	-----	----	---	---

**Гарантирующий поставщик**  
Начальник отделения  
М.П.  Прилюк А.А.  
16 03 2020 г.

**Покупатель**  
Генеральный директор АО "Троица"  
М.П.  Найда А.Б.  
16 03 2020 г.

# Однолинейная схема энергоснабжения

Нефтебаза по адресу: г.Северодвинск, о.Чаячий



Гарантирующий поставщик:

Резерв А.А. Пиллюк  
2020



Покупатель:


А.Б. Найда  
2020





# Однолинейная схема энергоснабжения

Производственные объекты по адресу: г. Северодвинск, о. Чацкий



Гарантирующий поставщик:



Точка поставки  
Граница Архангельского филиала ПАО "МРСК С-З" и АО "Троица"


Покупатель:



А.Б. Найда  
2020

## Однолинейная схема энергоснабжения

Крытая автостоянка по адресу: г. Северодвинск, о. Чаечий



Гарантирующий поставщик:

А.А. Гиллюк

2020



Покупатель:

А.Б. Найда

2020

